

Notificación de Ensayos y Clasificación

EMPRESA	JOSÉ LUIS MONTES SUÁREZ-BARANDILLAS TURIASSO
DIRECCIÓN	Pol.Ind. C/Castilla y León 39 50500 TARAZONA (ZARAGOZA) SPAIN
Nº INFORME ASOCIADO	14_07323-1

MUESTRA ENSAYADA

Pie de barandilla 40x20 reducida «ref. 8006»

ENSAYO SOLICITADO

El ensayo solicitado es el de **carga cortante**, que se realiza según procedimiento interno. Se trata de aplicar la carga hasta provocar la rotura de la pieza a fin de comprobar la carga máxima que soporta.

RESULTADO

Ensayo	Carga máxima (N)*
Carga cortante	9760

*Equivalencia 10 N= 1 kg

Fecha de ensayo	12/09/2014
Fecha de emisión	09/10/2014

Estos resultados son el resumen de los datos incluidos en el "Informe de Ensayo" identificado en nº de informe asociado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.